

令和6年度 水質検査結果 目 次

				頁
上水道	大石高区配水系	大石高区配水池	・ ・ ・ ・	1
上水道	上山配水系	仙石配水池	・ ・ ・ ・	2
上水道	河崎配水系	中山配水池	・ ・ ・ ・	3
上水道	三上配水系	三上配水池	・ ・ ・ ・	4
上水道	呑岡山配水系	菖蒲配水池	・ ・ ・ ・	5
上水道	呑岡山配水系	堀切配水池	・ ・ ・ ・	6
上水道	小倉浄水場配水系	給水	・ ・ ・ ・	7
上水道	小倉浄水場配水系	原水	・ ・ ・ ・	8

令和6年度 水質検査結果

大石高区配水系 給水栓 大石

番号	項 目	単位	基準値		4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月14日	2月3日	3月10日
	採水時刻	—	—		9:35	9:45	9:20	9:42	9:48	9:30	9:32	9:29	9:35	9:38	9:35	9:28
	天候(前日)	—	—		晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	晴
	天候(当日)	—	—		晴	雨	曇	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雪	晴	晴
	気温	℃	—		17.0	16.0	19.4	17.8	29.6	24.2	19.0	10.8	1.0	1.0	-1.0	5.4
	水温	℃	—		6.5	10.6	13.2	22.5	19.5	21.2	18.2	13.8	9.2	4.2	3.4	3.6
	残留塩素	mg/ℓ	0.1	以上	0.46	0.48	0.42	0.32	0.38	0.38	0.42	0.38	0.36	0.52	0.42	0.42
1	一般細菌	/mℓ	100個	以下	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
2	大腸菌		検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003	以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005	以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04	以下			0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	以下			0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8	以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002	以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05	以下			0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04	以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02	以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.03	以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6	以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06	以下			0.014			0.026			0.009			0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	以下			0.010			0.007			0.006			0.004
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	以下			0.001未満			0.001			0.001			0.003
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	以下			0.017			0.034			0.014			0.011
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.2	以下			0.010			0.016			0.007			0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	以下			0.003			0.007			0.004			0.003
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08	以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2	以下			0.02									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3	以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200	以下			5.3									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05	以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	以下	11.0	6.5	5.7	6.5	12.0	11.0	11.0	10.0	11.0	12.0	13.0	19.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300	以下			14									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500	以下			56									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2	以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001	以下			0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001	以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005	以下			0.0005未満									
46	有機物(TOC)	mg/ℓ	3	以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
47	pH値		5.8～8.6		7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3
48	味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		5	以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度		2	以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度 水質検査結果

上山配水系 給水栓 仙石

番号	項 目	単位	基準値		4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月14日	2月3日	3月10日
	採水時刻	—	—		10:58	11:16	11:02	11:11	11:16	11:08	10:59	10:47	11:27	11:09	11:10	11:12
	天候(前日)	—	—		晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	晴
	天候(当日)	—	—		晴	雨	曇	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雪	晴	晴
	気温	℃	—		18.2	16.8	23.8	23.2	28.4	23.4	21.8	12.9	4.2	3.5	0.8	6.6
	水温	℃	—		9.5	15.8	17.6	22.2	23.9	25.0	21.2	15.0	10.2	5.6	4.8	5.5
	残留塩素	mg/ℓ	0.1	以上	0.44	0.52	0.50	0.36	0.46	0.42	0.46	0.40	0.42	0.50	0.46	0.48
1	一般細菌	/mℓ	100個	以下	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
2	大腸菌		検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003	以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005	以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001									
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04	以下			0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	以下			0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8	以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002	以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05	以下			0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04	以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02	以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.03	以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6	以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06	以下			0.015			0.026			0.008			0.003
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	以下			0.010			0.005			0.005			0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	以下			0.001未満			0.001			0.001			0.003
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	以下			0.019			0.034			0.013			0.010
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.2	以下			0.009			0.015			0.006			0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	以下			0.004			0.007			0.004			0.004
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08	以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2	以下			0.02									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3	以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200	以下			5.5									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05	以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	以下	11.0	6.6	5.8	6.8	11.0	11.0	10.0	11.0	11.0	12.0	13.0	19.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300	以下			14									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500	以下			60									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2	以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001	以下			0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001	以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005	以下			0.0005未満									
46	有機物(TOC)	mg/ℓ	3	以下	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
47	pH値		5.8～8.6		7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3
48	味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		5	以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度		2	以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度 水質検査結果

河崎配水系 給水栓 中山

番号	項 目	単位	基準値		4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月14日	2月3日	3月10日
	採水時刻	—	—		10:02	10:15	9:52	10:11	10:16	10:02	10:00	9:53	10:03	10:08	10:07	10:04
	天候(前日)	—	—		晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	晴
	天候(当日)	—	—		晴	雨	曇	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雪	晴	晴
	気温	℃	—		16.8	16.2	20.8	23.0	32.4	25.4	21.4	13.8	2.2	1.9	1.2	5.8
	水温	℃	—		12.8	19.2	22.6	25.4	26.6	26.6	25.5	17.0	9.8	4.9	4.8	6.2
	残留塩素	mg/ℓ	0.1	以上	0.46	0.50	0.44	0.24	0.28	0.24	0.28	0.20	0.32	0.46	0.42	0.44
1	一般細菌	/mℓ	100個	以下	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
2	大腸菌		検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003	以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005	以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04	以下			0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	以下			0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8	以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002	以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05	以下			0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04	以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02	以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.03	以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6	以下			0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06	以下			0.016			0.031			0.010			0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	以下			0.007			0.003未満			0.003未満			0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	以下			0.001未満			0.001			0.001			0.003
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	以下			0.020			0.04			0.016			0.012
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.2	以下			0.010			0.016			0.008			0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	以下			0.004			0.008			0.005			0.005
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08	以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2	以下			0.02									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3	以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200	以下			5.4									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05	以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	以下	11.0	6.4	5.7	6.5	14.0	11.0	11.0	10.0	11.0	12.0	13.0	18.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300	以下			14									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500	以下			54									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2	以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001	以下			0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001	以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005	以下			0.0005未満									
46	有機物(TOC)	mg/ℓ	3	以下	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
47	pH値		5.8～8.6		7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4
48	味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		5	以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度		2	以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度 水質検査結果

三上配水系 給水栓 皆沢

番号	項 目	単位	基準値		4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月14日	2月3日	3月10日
	採水時刻	—	—		10:21	10:40	10:17	10:34	10:39	10:25	10:21	10:13	10:25	10:30	10:28	10:27
	天候(前日)	—	—		晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	晴
	天候(当日)	—	—		晴	雨	曇	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雪	晴	晴
	気温	℃	—		20.2	17.0	22.0	23.2	31.0	27.2	21.0	15.6	4.0	3.0	0.8	7.0
	水温	℃	—		10.5	16.8	18.5	22.5	26.4	24.5	21.8	14.4	7.8	4.2	3.0	3.8
	残留塩素	mg/ℓ	0.1	以上	0.42	0.52	0.34	0.22	0.46	0.38	0.34	0.40	0.40	0.48	0.40	0.40
1	一般細菌	/mℓ	100個	以下	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
2	大腸菌		検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003	以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005	以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04	以下			0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	以下			0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8	以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002	以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05	以下			0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04	以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02	以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.03	以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6	以下			0.06未満			0.08			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06	以下			0.015			0.029			0.010			0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	以下			0.008			0.006			0.004			0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	以下			0.001未満			0.001			0.001			0.003
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	以下			0.019			0.038			0.016			0.011
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.2	以下			0.010			0.017			0.008			0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	以下			0.004			0.008			0.005			0.004
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08	以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2	以下			0.02									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3	以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200	以下			5.6									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05	以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	以下	11.0	6.5	5.7	6.4	13.0	11.0	10.0	10.0	11.0	11.0	13.0	19.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300	以下			14									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500	以下			49									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2	以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001	以下			0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001	以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005	以下			0.0005未満									
46	有機物(TOC)	mg/ℓ	3	以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
47	pH値		5.8～8.6		7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3
48	味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		5	以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度		2	以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度 水質検査結果

呑岡山配水系 給水栓 菖蒲・大門

番号	項 目	単位	基準値		4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月14日	2月3日	3月10日
	採水時刻	—	—		10:35	10:55	10:36	10:48	10:55	10:40	10:35	10:26	10:43	10:45	10:45	10:45
	天候(前日)	—	—		晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	晴
	天候(当日)	—	—		晴	雨	曇	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雪	晴	晴
	気温	℃	—		20.5	16.2	23.6	24.8	31.8	26.2	22.6	13.6	1.8	1.6	0.2	4.6
	水温	℃	—		9.2	16.2	18.4	21.6	23.5	24.8	22.0	15.4	12.0	7.2	6.2	5.7
	残留塩素	mg/ℓ	0.1	以上	0.40	0.42	0.30	0.18	0.40	0.40	0.18	0.22	0.34	0.46	0.48	0.46
1	一般細菌	/mℓ	100個	以下	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
2	大腸菌		検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003	以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005	以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04	以下			0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	以下			0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8	以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002	以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05	以下			0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04	以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02	以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.03	以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6	以下			0.06未満		0.15			0.06未満				0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満
23	クロホルム	mg/ℓ	0.06	以下			0.018		0.035			0.013				0.005
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	以下			0.003未満		0.004			0.003未満				0.004
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	以下			0.001未満		0.002			0.001				0.004
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	以下			0.022		0.046			0.019				0.014
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.2	以下			0.010		0.018			0.009				0.004
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	以下			0.004		0.009			0.005				0.005
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08	以下			0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2	以下			0.02									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3	以下			0.03									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200	以下			5.3									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05	以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	以下	12.0	6.6	5.9	6.6	14.0	11.0	13.0	10.0	11.0	12.0	13.0	20.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300	以下			15									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500	以下			52									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2	以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001	以下			0.0000001									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001	以下			0.0000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005	以下			0.0005未満									
46	有機物(TOC)	mg/ℓ	3	以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4
47	pH値		5.8～8.6		7.5	7.8	7.8	8.3	8.0	7.7	8.3	7.8	7.7	7.5	7.5	7.5
48	味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		5	以下	0.7	0.6	0.5未満	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5未満	0.6	0.6	0.5	0.6
51	濁度		2	以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度 水質検査結果

呑岡山配水系 給水栓 高野

番号	項 目	単位	基準値		4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月14日	2月3日	3月10日
	採水時刻	—	—		11:12	11:35	11:20	11:25	11:31	11:26	11:10	11:06	11:27	11:25	11:40	11:30
	天候(前日)	—	—		晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	晴
	天候(当日)	—	—		晴	雨	曇	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雪	晴	晴
	気温	℃	—		18.0	17.0	23.8	24.0	30.6	26.8	22.8	11.0	2.6	2.5	1.0	4.8
	水温	℃	—		9.5	16.2	18.5	22.5	24.5	26.2	23.0	16.9	11.8	6.6	5.6	6.2
	残留塩素	mg/ℓ	0.1	以上	0.36	0.48	0.36	0.18	0.26	0.22	0.22	0.26	0.30	0.40	0.36	0.40
1	一般細菌	/mℓ	100個	以下	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
2	大腸菌		検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003	以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005	以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04	以下			0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	以下			0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8	以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002	以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05	以下			0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04	以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02	以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.03	以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6	以下			0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06	以下			0.017			0.033			0.011			0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.004
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	以下			0.001未満			0.002			0.001			0.004
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	以下			0.021			0.043			0.017			0.013
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.2	以下			0.011			0.021			0.008			0.004
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	以下			0.004			0.008			0.005			0.005
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08	以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2	以下			0.01									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3	以下			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200	以下			5.4									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05	以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	以下	11.0	6.5	5.8	6.6	13.0	11.0	11.0	10.0	11.0	11.0	13.0	19.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300	以下			14									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500	以下			55									
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2	以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001	以下			0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001	以下			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005	以下			0.0005未満									
46	有機物(TOC)	mg/ℓ	3	以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
47	pH値		5.8～8.6		7.4	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4
48	味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		5	以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度		2	以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度 水質検査結果

小倉浄水場配水系 給水栓 薄沢

番号	項 目	単位	基準値		4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月14日	2月3日	3月10日
	採水時刻	—	—		11:28	12:02	11:42	11:40	11:53	11:45	11:24	11:20	11:45	11:40	11:53	11:43
	天候(前日)	—	—		晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	晴
	天候(当日)	—	—		晴	雨	曇	雨	晴	曇	晴	晴	曇	雪	晴	晴
	気温	℃	—		17.8	17.4	24.0	23.8	33.3	27.0	24.2	14.2	3.6	3.2	1.8	6.8
	水温	℃	—		9.9	16.0	18.5	20.6	23.4	25.0	22.4	17.2	12.3	7.5	7.2	7.0
	残留塩素	mg/ℓ	0.1	以上	0.36	0.34	0.32	0.24	0.28	0.34	0.28	0.30	0.32	0.28	0.38	0.28
1	一般細菌	/mℓ	100個	以下	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
2	大腸菌		検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003	以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005	以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01	以下			0.002									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04	以下			0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	以下			0.3									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8	以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002	以下			0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05	以下			0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04	以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02	以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.03	以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満									
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6	以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08	以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2	以下			0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3	以下			0.03未満									
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0	以下			0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200	以下			4.8									
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05	以下			0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	以下	3.0	3.0	3.0	3.1	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300	以下			30									
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500	以下			95			92			84			90
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2	以下			0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001	以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001	以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02	以下			0.002未満									
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005	以下			0.0005未満									
46	有機物(TOC)	mg/ℓ	3	以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値		5.8～8.6		7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
48	味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		5	以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度		2	以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度 水質検査結果

小倉浄水場 原水

番号	項 目	単位	基準値	4月8日	5月13日	6月10日	7月22日	8月6日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月14日	2月3日	3月10日
	採水時刻	—	—	15:15	13:50	12:08	11:00	14:15	11:20	15:15	11:37	14:00	15:30	11:00	13:50
	天候(前日)	—	—	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	晴
	天候(当日)	—	—	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雪	晴	晴
	気温	℃	—	16.0	14.5	20.2	25.5	26.5	21.5	18.0	10.1	3.0	0.0	1.0	2.0
	水温	℃	—	9.5	9.5	10.2	10.0	10.5	10.0	9.5	10.7	10.0	9.5	10.0	10.0
1	一般細菌	/mℓ	100個 以下			1									
2	大腸菌		検出されないこと			検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003 以下			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005 以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下			0.002									
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02 以下			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04 以下			0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 以下			0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10 以下			0.3									
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8 以下			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002 以下			0.0002未満									
15	1・4－ジオキサン	mg/ℓ	0.05 以下			0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04 以下			0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02 以下			0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下			0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.03 以下			0.001未満									
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01 以下			0.001未満									
31	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下			0.01未満									
32	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2 以下			0.01未満									
33	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3 以下			0.03未満									
34	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下			0.01未満									
35	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200 以下			4.7									
36	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05 以下			0.001未満									
37	塩化物イオン	mg/ℓ	200 以下			2.9									
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300 以下			30									
39	蒸発残留物	mg/ℓ	500 以下			97									
40	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2 以下			0.02未満									
41	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001 以下			0.000001未満									
42	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001 以下			0.000001未満									
43	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02 以下			0.002未満									
44	フェノール類	mg/ℓ	0.005 以下			0.0005未満									
45	有機物(TOC)	mg/ℓ	3 以下			0.2未満									
46	pH値		5.8～8.6			7.4									
48	臭気		異常でないこと			異常なし									
49	色度		5 以下			0.5未満									
50	濁度		2 以下			0.1未満									
	嫌気性芽胞菌	CFU/10mℓ	原水	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	大腸菌数	MPN/100mℓ	原水	1.0未満	1.0未満	1.0未満	2.0	1.0未満	1.0	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
	クリプトスポリジウム・ジアルジア	／10L	原水		検出せず			検出せず							